



NOTIFICACION Nº 018 - 2016-MPC-GGDU-GO-CT

A : BESCO S.A.C.
Av. Paseo de la República Nº 3245 – 1101 San Isidro.

DE : GERENCIA DE OBRAS
Oficina de Licencias de Construcción

ASUNTO : Anteproyecto en Consulta – Modalidad C

REFERENCIA : Expediente Nº 2016-01-0000063963

FECHA : Callao, 25 de Mayo de 2016

Por medio de la presente, me dirijo a usted con relación al expediente de la referencia respecto al Anteproyecto en Consulta de Ampliación - Modalidad C en el inmueble sito en Av. Argentina Nº 1627 - 1641 - Callao. Sobre el particular, de la revisión realizada al expediente de la referencia se observa lo siguiente:

1. Sobre el particular, se comunica que su Proyecto ha sido revisado por la Comisión Técnica Provincial para Edificaciones, obteniéndose lo siguiente:

ARQUITECTURA
25/05/2016

1RA REVISIÓN

CONFORME

Acta de Verificación Nº 132 -2016.

2. Se le remite adjunto a la presente el Acta de Verificación Nº 132-2016.

Sin otro particular,



Recibido por:	RECEPCION
Firma:	
Nombre:	27 MAY 2016
DNI:	
Fecha de recepción:	BESCO S.A.C
Vinculación con el destinatario:	

Cc
JJZL
OLC

ANEXO XIII



PERU Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ACTA DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN EDIFICACIÓN

Municipalidad de: CALLAO

N° de Expediente: 2016-01-0000063963

N° de Acta : 132-2016

Fecha : 25/05/2016

BESG SAC,

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. DELEGADOS/ASISTENTES				
Representantes	Fecha	Apellidos y Nombres	N° Registro CAP/CIP	Firma
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA	25/5	Gaby Wong Egarril	2174	<i>[Signature]</i>
DELEGADO ARQUITECTO - CAP	25/5	HERNÁN JUREDO CASTAÑON ARQUITECTO CAP. 1808	1606	<i>[Signature]</i>
DELEGADO ARQUITECTO - CAP	25/5	Arq. María H. Vilchez Navarro C.A.P. 2176	2176	<i>[Signature]</i>
DELEGADO INGENIERO CIVIL - CIP				
DELEGADO INGENIERO SANITARIO - CIP				
DELEGADO INGENIERO ELÉCTRICO o ELECTROMECAÁNICO - CIP				
DELEGADO AD-HOC MINISTERIO DE CULTURA - MC (*)				
DELEGADO AD-HOC CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED (**)				
DELEGADO AD-HOC SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP (**)				
(*) Debe emitir opinión favorable para su aprobación. (**) Sólo emite opinión / O entidad que haga sus veces:				
N° DE REPRESENTANTES ASISTENTES A LA REUNIÓN DE VERIFICACIÓN :				

2. RESUMEN DE DICTAMENES (Marcar con X lo que corresponda)				
DICTAMEN	ARQUITECTURA	ESTRUCTURAS	INST. SANITARIAS	INST. ELÉCTRICAS
CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO CONFORME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BESCO SAC

25/05/2016

ACTO 132.2016

OBSERVACIONES, CONSTANCIAS Y/O JUSTIFICACION DE DICTAMEN (Cuando sea necesario)

CONFORME

- 1. PARA OTORGAR LA LICENCIA DEBERA:
- 2. CUMPLIR CON RESOLVER LO DISCUSIONADO EN LA OPINION DEL DELEGADO SO-HOC DE CONSERVACION-INDICI.
- 3. DEBERA PRESENTAR UN JUEGO DE PLANOS INDIVIDUALIZANDO LAS ETAPAS TAL Y CONFORME SE HAN DEFINIDO EN EL PLANO DE UBICACION.
- 4. GRAFICAR LOS RADIOS DE GIRO EN EL EDIFICIO PARA ESTACIONAMIENTOS.
- 5. DEBERA RESPECTARSE LA ALTURA TOTAL DE RE EDIFICACION (45.90) APROBADA POR LA DGAC

HERNAN DE VAREDO CASTAÑON
ARQUITECTO
C.A.P. 1800

Arg. Maria H. Vilchez Navarro
C.A.P. 2176

CERTIFICACION DE ACTA

EL PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA CERTIFICA QUE EL CONTENIDO DE ESTA ACTA REFLEJA LA REALIDAD DE LO OCURRIDO EN LA SESION, REQUIRIENDO SE INCLUYA LA PRESENTE EN EL LIBRO DE ACTAS. LOS DELEGADOS FIRMAN EL ACTA DEBIDAMENTE LLENADA, LUEGO DE SU LECTURA Y APROBACION.

25/05/2016
Fecha



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comisión Técnica